

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Skötsel.

Se till att det inte kommer in svartmyror som gärna bygger bo i pumpen. Frilägg 10 cm runt pumphuset. Lagg gärna med grus och markduk runtom.

Undvik att borsta potatis och jordiga saker i diskhon liksom tvätt av sandiga kläder/handdukar.

Påminn gäster om att tamponger, bindor, tvättlappar och dylikt INTE får spolans ner i toaletten

Vinterkonservering.

Om ni skall vara borta längre tid (månader) rekommenderar vi att ni som sista åtgärd innan ni åker hem spolans 2-300 liter vatten i avloppet. Detta minskar risken för svavelvätebildning som korroderar kvarnen.

Larm

Larmet är av mycket enkelt slag och indikerar bara hög nivå (høgt tryck) i sumpen. Detta tryck kan orsakas av hög nivå av avloppsvatten men även om pumpen varit avstängd under lång tid och man av olika orsaker fått gasbildning i sumpen.

Notera att larmet **inte slår** av strömmen till pumpen utan den går som vanligt. Man kan tysta larmet med larmknappen på dosan. När orsaken till larmet försvinner återställs dosan.


OBS!

Pumpen är en skruvpump vilken kan lämna høgt tryck men behöver vattnet som smörj och kylmedium och om pumpen går torr för länge förstörs packningen runt skruven.

- Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna dras elhandsken till pumpen ur apparatlådan(A) eller säkringen slås av.
- Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller jordfelsbrytaren löst ut?
- Går pumpen om tvångskörningsknappen A hålls inne?
- Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan "buller"
- Man kan även lyfta pumphuvudet för att kontrollera att inget ovidkommande föremål finns i pumpsumpen. Dock är pumphuvudet rätt tungt 50-60 kg.

Om pumpen går och inget avloppsvatten syns ovanför pumphuvudet kan man lyfta lite på pumphuvudet och försöka utjämna trycket. Slå av pumpen, lossa på den rostfria klämman B mellan huvudet och utledning. Lyft lite på pumpen. Kolla även att alla slangar (st) sitter fast på den svarta runda plastdosan på elkabeln. Den är en viktig del av tryckavkänningen,

Själva kvarnen är vattentät så även om det är så mycket vatten att det svämmar över förstör det i sig inte pumpen.



Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Vid haveri

Vid pumphaveri, stopp eller dylikt i ditt avloppssystem kontakta Skandinavisk Kommunalteknik, Romark eller någon annan av nedanstående.

Vid akut pumphaveri har samfälligheten en utbytespump att tillgå.

Din ordinarie pump behöver inte återinstalleras. Den skall dock repareras snarast och därefter lämnas den till samfälligheten som reservpump.

Installation av pump ansvarar fastighetsägaren för.

Hjälp med installation av reservpump kan fås av Skandinavisk Kommunalteknik Garantitiden på pumpen är 2 år räknat från driftsättningsdatum.

Trasig pump under garantitid repareras av Skandinavisk Kommunalteknik.

Kontakt för:

Samfällighetens reservpump – VA styrelsen

Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) – Telefon: 08-544 407 90

www.kommunalteknik.se

Serviceföretag i Stockholmsområdet med omnejd

Romark(Finns i Bergshamra, kan serva på plats)

Romans Markentrepenad AB

0709-854 888

Allpumpservice Skandinavien

Hovslagarevägen 3A

192 54 Sollentuna

tel/fax: 08-591 440 93

mobil/jour: 070-413 73 17

Pumphuset Sollentuna

Box 961

191 29 Sollentuna

tel: 08-594 966 00

fax: 08-92 81 81

www.sodertornspump.se

Kero Pump

Box 191 35

152 27 Södertälje

tel: 08 550 897 40

fax: 08 554 244 49

info@keropump.se

www.keropump.se

Södertörns Pumpservice

Sadelmakarvägen 11 A

14633 Tullinge

tel: 08-607 20 33

urban@sodertornspump.se

www.sodertornspump.se